

ПРЕДПИСАНИЕ № 18  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«18» февраля 2022 г.

г. Туапсе, ул. Свободы, За

При проверке: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 «Колобок» а. Псебе муниципального образования Туапсинский район, расположенного по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, а. Псебе, ул. Шансугская, 3 ОГРН 1022304919801, ИНН 2355014688

были выявлены нарушения санитарного законодательства:

ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таблица 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постель принадлежности детей - п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20;

- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил гигиенических нормативов: не проводятся лабораторные исследования (не представлены документы, подтверждающие его проведение) - п. 1.8. СП 2.4.3648-20;

- стены и потолки имеют дефекты и повреждения: нарушена целостность отделки стен во всех цехах и производственных помещениях пищеблока: осыпается окрашивание, местами трещины, коррозия; пищеблока не облицован влагостойким покрытием - на стенах обои, нарушена отделка потолка всех цехах и производственных помещениях пищеблока: осыпается окрашивание, места трещины, в туалетной, приемной, раздевалке и холле разно-возрастной группы на стенах и потолке осыпается окрашивание, имеются трещины, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств - п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- полы теневого навеса имеют дефекты и повреждения: нарушена целостность пола (деревянный пол прогнил), что не допускает проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств - п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- зоны (участки) и размещенное в них оборудование, являющееся источником влаги не оборудовано локальными вытяжными системами (моющая ванна для кухонной посуды): приточно-вытяжная вентиляция на пищеблоке не исправна - п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20;

- по результатам лабораторных измерений условий освещенности (см. протокол №70ф от 11.02.2022), измеренных в групповых ячейках и музыкальном зале установлено, что освещенность не соответствует гигиеническим нормам: Группа подготовительная, игровая; в Т1 освещенность составила 285±27 лк при норме 400 лк, в Т2 освещенность составила 287±27 лк при норме 400 лк, в Т3 освещенность составила 289±27 лк при норме 400 лк, в Т4 освещенность составила 286±27 лк при норме 400 лк, в Т5 освещенность составила 281±27 лк при норме 400 лк, в Т6 освещенность составила 283±27 лк при норме 400 лк, в Т7 освещенность составила 278±27 лк при норме 400 лк, в Т8 освещенность составила 275±27 лк при норме 400 лк; Группа старшая, игровая; в Т1 освещенность составила 277±26 лк при норме 400 лк, в Т2 освещенность составила 273±26 лк при норме 400 лк, в Т3 освещенность составила 275±26 лк при норме 400 лк, в Т4 освещенность составила 279±26 лк при норме 400 лк, в Т5 освещенность составила 272±26 лк при норме 400 лк, в Т6 освещенность составила 266±26 лк при норме 400 лк, в Т7 освещенность составила 274±26 лк при норме 400 лк, в Т8 освещенность составила 268±26 лк при норме 400 лк (экспертное заключение № 678/33 от

16.02.2022), таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Продолжительность прогулок младшей группы составляет 2 часа 45 минут, а старшей группы 2 часа 55 минут, при норме 3 часа 00 минут.

что не соответствует гигиеническим нормам. По результатам экспертизы представленного дня на холодный период года установлено несоответствие раздела VI (таблицы 6.6; 6.7) (1.2.3685-21, (экспертное заключение № 678/33 от 16.02.2022).

(указать какие нарушения были выявлены, расписать полностью с пунктами законов или постановлений, ФЗ)

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

Нарушения	срок устранения
ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 СП 2.4.3648-20 п.п. 2.11.5, 1.8, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.4	до 24.10.2022
таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21	до 24.10.2022
раздел VI (таблицы 6.6; 6.7). СанПиН 1.2.3685-21	до 28.03.2022

Предоставить до «28» марта 2022 и до «24» октября 2022, документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания с приложением доказательств в Территориальное Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Туапсинском районе по адресу ул. Свободы 3а.

В случае не предоставления или не своевременного предоставления информации подтверждающей выполнения настоящего предписания, лицо ответственное за его выполнение несет ответственность, предусмотренную ст.19.7. КоАП РФ.

3. Ответственность за выполнение предписания возлагается на: МБДОУ ДС №9 «Колобок» а.Псебе.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае не выполнения выданного предписания, лицо ответственное за его исполнение несет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ по факту не выполнения установленных сроков предписания об устранении нарушений обязательных требований.

Ведущий специалист-эксперт  
(Должность лица, выданного предписание)

  
(подпись)

Шхалахова Ю  
(ФИО)

Предписание получило «18» февраля 2022 г.

Алиаев Заведующий МБДОУ ДС №9 «Колобок» а.Псебе Алиаев Х.Ю.  
(подпись) (должность, ФИО)

Предписание направлено « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. заказным письмом с уведомлением по домашнему адресу (по месту нахождения юр. лица) \_\_\_\_\_  
(адрес)