

ПРЕДПИСАНИЕ № 43

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«20» марта 2020 г.

г. Туапсе, ул. Свободы 3А

МЕСТО СОСТАВЛЕНИЯ

При проверке: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 «Колобок» а. Псебе муниципального образования Туапсинский район место нахождения и место нахождения используемого юридическим лицом производственного объекта: Краснодарский край, Туапсинский район, а. Псебе, ул. Шапсугская, 3,

ОГРН 1022304919801, ИНН 2355014688

были выявлены нарушения санитарного законодательства: ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- нарушена целостность отделки стен во всех цехах и производственных помещениях пищеблока: осыпается окрашивание, местами трещины, коридор пищеблока не облицован влагостойким покрытием - на стенах обои, что не позволяет качественное проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств п. 5.2

- нарушена отделка потолка во всех цехах и производственных помещениях пищеблока: осыпается окрашивание, местами трещины, что не позволяет качественное проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств п.5.4

- на пищеблоке отсутствует локальная вытяжная система вентиляции над технологическим оборудованием, которое является источником выделений тепла (мочная ванна для кухонной посуды), п. 13.4;

- в теневом навесе на игровой площадке нарушена целостность пола (деревянные полы прогнили), п. 3.10.

(указать какие нарушения были выявлены, расписать полностью с пунктами законов или постановлений, ФЗ)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

Нарушения  
ст. 28 Федеральный Закон №52-ФЗ от 30.03.1999  
СанПиН 2.4.1.3049-13:  
п.п 5.2, 5.4, 13.4, 3.10

срок устранения  
до 01.12.2020 г.

2. Предоставить до «01» декабря 2020 документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания с приложением доказательств в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Туапсинском районе по адресу: г. Туапсе ул. Свободы 3а.

В случае не предоставления или не своевременного предоставления информации подтверждающей выполнения настоящего предписания, лицо ответственное за его предоставление несет ответственность, предусмотренную ст.19.7. КоАП РФ.

3. Ответственность за выполнение предписания возлагается на: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Колобок» а. Псебе муниципального образования Туапсинский район.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.


В случае не выполнения выданного предписания, лицо ответственное за его исполнение несет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ по факту не выполнения в установленные сроки предписания об устранении нарушений обязательных требований.

Ведущий специалист-эксперт  
(Должность лица, выдавшего предписание)

  
(подпись)

Шхалахова Ю.Ю.  
(ФИО)

Предписание получил «20» марта 2020 г.

  
(подпись)

заведующий МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а. Псебе Аллало Х.Ю.  
(должность, ФИО)

Предписание направлено « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. заказным письмом с уведомлением по домашнему адресу (по месту нахождения юр. лица) \_\_\_\_\_  
(адрес)